


**PASTABOS:**

1. Stogo šiluminė varža  $R=6,33 \text{ m}^2\text{K/W}$ . Pagal STR 2.05.01:2005;
2. Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas  $U_N=0,16 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  gyvenamiesiems pastatams. Pagal STR 2.05.01:2005;
3. Visi konstrukcijų padengimo poliuretano putomis darbai ir sprendimai turi būti atliekami vadovaujantis nacionaliniu techniniu liudijimu NTL-01-057:2010.

Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas	Tankis $\text{kg}/\text{m}^3$	Projektinis šilumos laidumo koefic. $\text{W}/\text{m}^2\text{K}$	Vandens garų pralaidumo faktorius $\text{W}/\text{m}^2\text{K}$	Pastabos
1.	Stogo danga	-	-	-	
2.	Ventiliuojamas oro tarpas	-	-	-	
3.	Impregnuotas audinio tinklėlis 2,3x2,3 mm	-	-	-	
4.	Poliuretano putos Poliuretan Spray S-303E-W	34-40	0,030	80	
5.	Horizontalūs tašai po gegnėmis	-	-	-	
6.	Gegnės	-	-	-	
7.	Kraiginis ilginis	-	-	-	
8.	Lankstinys kraigui uždengti	-	-	-	
9.	Medinė lenta kraigui tvirtinti	-	-	-	
10.	Vidaus apdaila	-	-	-	